Profile przykanalikó

Podziatka 1:100/500


179,31
201,31
202,00
205,22
205,37
205,48
205,65
205,93
206,05
206,40
SK29
SK29.1
SK39
SK39.1
SK40
SK40.1
SK43
SK43.1
SK45
SK45.1
SK47
SK47.1
SK48
SK48.1
SK49
SK49.1
SK50
SK50.1
SK51
SK51.1
SK54
SK54.1
Ho=2,39
DN160, gł.osi=1,60
Ho=1,50
Ho=1,59
wA160, gł.osi=1,70
Ho=1,50
Ho=1,50
wA160, gł.osi=1,60
Ho=1,50
Ho=1,48
wA160, gł.osi=1,60
Ho=1,50
Ho=1,83
wA160, gł.osi=1,70
Ho=1,50
Ho=2,02
wA160, gł.osi=1,70
Ho=1,50
Ho=2,55
wA160, gł.osi=1,40
Ho=1,50
Ho=2,45
wA160, gł.osi=1,40
Ho=1,50
Ho=2,27
wA160, gł.osi=1,75
Ho=1,50
Ho=1,48
wA160, gł.osi=1,60
Ho=1,50
Ho=1,70
wA160, gł.osi=1,60
Ho=1,43

P.p.=170,00

	SK29	SK29.1
Rzędna istniejącego terenu	181,70	181,00
Rzędna dna proj. kanału	179,31	179,50
Długość odcinka	9,6	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,6 i=2 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	Φ0 5,0	9,6

P.p.=195,00

	SK39	SK39.1	SK40	SK40.1	SK43	SK43.1	SK45	SK45.1	SK47	SK47.1	SK48	SK48.1	SK49	SK49.1	SK50	SK50.1	SK51	SK51.1	SK54	SK54.1
Rzędna istniejącego terenu	202,90	203,00	203,50	203,70	207,20	207,50	207,70	208,00	208,00	208,40	208,70	208,80	208,70	208,80	208,70	208,80	208,00	208,30	208,10	208,10
Rzędna dna proj. kanału	201,31	201,50	202,00	202,20	205,72	206,00	205,87	206,50	205,98	206,90	206,15	207,30	206,25	207,30	206,43	207,30	206,52	206,80	206,40	206,67
Długość odcinka	9,5		9,5		12,4		12,0		13,0		13,0		0,0 13,0 13,0		13,7		13,9		13,6	
Proj. spadek kanału, odległość	L=9,5 i=2 %		L=9,5 i=2 %		L=12,3 i=2 %		L=12,0 i=5 %		L=13,0 i=7 %		L=13,0 i=9 %		L=13,0 i=8 %		L=13,7 i=6 %		L=13,9 i=2 %		L=13,6 i=2 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160		DN160	
Hektometr i odległości	Φ0	9,5	Φ0	9,5	Φ0	12,4	Φ0	12,0	Φ0	13,0	Φ0	10,5 13,0	Φ0	10,5 13,0	Φ0	13,7	Φ0	13,9	Φ0	13,5

Nazwa rysunku: PROFILE PRZYKANALIKÓW					**Nr rysunku:** 6
Obiekt: Sieć kanalizacyjna w miejscowości Chwałki gm. Obrazów wzdłuż drogi gminnej (nr ewid. działki 420)					**Skala:** 1:100/500
Projektował:	**Specjalność:**	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	**Data:**	**Stadium:**
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.–INŻ.	KL – 178/90		11.2013r	PB/PW
Asystent: mgr inż. P. MAURYCY				11.2013r	**Firma:** PROENCO ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce
Asystent: mgr inż. M. WÓJCIK				11.2013r	
Sprawdził: inż. L. RAUNER	INSTAL.–INŻ.	GP–III–7342/170/92		11.2013r	