

**Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugoszów, Kleczanów, Rożki, Świątniki, Komorna**

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm).

**Zamawiający:**

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów  
pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie  
tel. (15) 836 51 62  
fax (15) 836 55 51  
NIP 864 175 19 16  
REGON 000545372

**1. Przedmiot zamówienia:**

**Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugoszów, Kleczanów, Rożki, Świątniki, Komorna**

**Kody ze słownika CPV:**

- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
- 45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej terenu
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów kabli
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
- 71322000-1 Usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**Opis przedmiotu:**

**Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi krajowej Nr 77 (Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemysł ze stacji transformatorowej Rożki 1**

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie dobudowy dwóch słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych oraz linii energetycznej wzdłuż drogi krajowej nr 77 w msc Rożki. Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów. Oświetlenie należy zaprojektować na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE oraz decyzjami lokalizacyjnymi. Na terenie Gminy Obrazów obowiązują Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach sołectw Gminy.

Zamówienie nie obejmuje montażu słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej. Montaż słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej nastąpi w II etapie na podstawie odrębnego zlecenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę (projektanta):

1) Projektu budowlano-wykonawczego na w/w odcinek w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,
- b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD – 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
- b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorysu inwestorskiego dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 )

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
- b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 1 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarz,
- b) wersję elektroniczną specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych na płycie CD – 1 egz.

**Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0782T Klimontów – Obrazów ze stacji transformatorowej Świątniki 2**

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie dobudowy trzech słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych oraz linii energetycznej wzdłuż drogi powiatowej Nr 0782T Klimontów – Obrazów w msc Świątniki.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów. Oświetlenie należy zaprojektować na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE oraz decyzjami lokalizacyjnymi. Na terenie Gminy Obrazów obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w granicach sołectw Gminy.

Zamówienie nie obejmuje montażu słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej. Montaż słupów oświetleniowych, lamp oświetleniowych oraz linii energetycznej nastąpi w II etapie na podstawie odrębnego zlecenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę (projektanta):

1) Projektu budowlano-wykonawczego na w/w odcinek w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,
- b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD – 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
- b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorysu inwestorskiego dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 )

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
- b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 1 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

Zamawiający otrzyma od projektanta:

- a) wydruk specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egzemplarz,
- b) wersję elektroniczną specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych na płycie CD – 1 egz.

#### **Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 28 - stacja transformatorowa Kleczanów nr 6**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejącym słupie wirowym nr 28 usytuowany przy drodze krajowej nr 77 kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter. Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania.

Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac. Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

#### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach nr 43, 46 - stacja transformatorowa Kleczanów nr 1**

Zakres prac obejmuje:

- podwieszenie na istniejącym słupie wirowym nr 43 usytuowany przy drodze gminnej o nr ewid. 399/15 kompletnej oprawy oświetleniowej na wysięgniku typu Boyen 70 W wraz z oprzyrządowaniem

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

- podwieszenie na istniejącym słupie typu ŻN nr 46 usytuowany na placu przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach nr 29, 24 - stacja transformatorowa Kleczanów nr 7**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na słupie nr 29 (słup typu ŻN), 24 (słup wirowy) usytuowanych przy drodze krajowej nr 77 kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na słupie nr 18 - stacja transformatorowa Kleczanów nr 2**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na słupie nr 18 usytuowanego przy drodze krajowej nr 77 kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach - stacja transformatorowa Usarzów 3**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejących słupach typu ŻN (słupy wg mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 13 do zapytania ofertowego) usytuowanych przy drodze gminnej o nr ewid. 100 dwóch kompletnych opraw oświetleniowych typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach - stacja transformatorowa Komorna IV**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejącym słupie ŻN nr 19, 21 usytuowane przy drodze gminnej o nr ewid. 162 kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.



### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach - stacja transformatorowa Komorna I**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejącym słupie wirowym nr 34 usytuowany przy drodze krajowej nr 77 kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

### **Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach - stacja transformatorowa Komorna II**

Zakres prac obejmuje podwieszenie na istniejącym słupie ŻN nr 33, 35, 37 usytuowany przy drodze gminnej o nr ewid. 173 kompletnej oprawy oświetleniowej typu Boyen 70W na wysięgniku wraz z oprzyrządowaniem.

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m. Rodzaj wysięgnika winien być ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawy na słupach należy podwiesić nad linią w miejscach gdzie technicznie jest to możliwe do wykonania. Wykonawca winien przewidzieć koszty wyłączenia prądu na czas wykonania zleconych prac.

Prace należy realizować zgodnie z wydanymi warunkami określonymi przez RE Staszów oraz wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Na przedmiotowe zadanie należy opracować projekt budowlano – wykonawczy oraz uzgodnić z RE Staszów.

W zapytaniu podano oprawę oświetleniową jako przykładową. Mogą one zostać zastąpione materiałami o parametrach równoważnych.

Do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogi krajowej oraz wniesienie opłaty z tego tytułu.

### **Dane materiałów:**

Wysięgnik z rury ocynkowanej o średnicy 49 – 60 mm o nachyleniu od 15° - 45°, długości 0,5 m do 1,50 m oraz wysokości 0,5 m do 1,50 m.

Rodzaj wysięgnika winien być każdorazowo ustalony z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Piotr Teter.

Oprawa typu Boyen 70W o parametrach:- regulowany kąt pochylenia, - korpus aluminiowy, - klosz przezroczysty z PC, - linka zabezpieczająca panel , - odpowietrznik - klasa I, rodzaj źródła

światła: lampa sodowa, rodzaj montażu: maszt/wysięgnik, napięcie znamionowe [V]: 230 AC, trzonek/gniazdo: E40, stopień ochrony IP (szczelność): 66, materiał: stal/aluminium, moc znamionowa [W]: 70, klasa ochronności: I, źródło: HST, odbłyśnik: aluminiowy, polerowany, galwanizowany, statecznik/ukł.zapl.: indukcyjny z kompensacją wymiary [mm]: 765x356x278 – lub oprawy o parametrach równoważnych.

Oprządkowanie: lampa sodowa 70W, uchwyt do wysięgnika ŻN, uchwyt na słupy wirowe, bezpiecznik napowietrzny izolowany z zaciskiem, wstawka dolna, zacisk obustronny AL-CU ETI izolowany, przewód izolowany AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> oraz pozostałe materiały które niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w ni niniejszym zapytaniu przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny.

## **2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:**

- 1) Uzyskanie map do celów projektowych.
- 2) Wykonanie koncepcji przebiegu rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Rożki 1 oraz dobudowa oświetlenia drogowego ze stacji transformatorowej Świątyni 2
- 3) Dokonanie uzgodnienia opracowanych dokumentacji z Zespołem koordynacyjnym - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz RE Staszów.
- 4) Uzyskanie zgód właścicieli gruntów w formie umowy cywilno - prawnej na określoną szczegółową lokalizację i dobudowę oświetlenia na ich działkach z potwierdzeniem własnoręczności podpisu - każda umowa wraz z mapą lokalizacji dobudowy oświetlenia ma być przygotowana w 3 egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla: właściciela działki, Zamawiającego, Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach).
- 5) Wystąpienie do zarządcy drogi o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi.
- 6) Uzgodnienie dokumentacji przez zespół koordynacyjny - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 7) Wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia
- 8) Wykonanie wypisu z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem zamówienia
- 9) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Obrazów – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektu.
- 10) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
- 11) Dokumentacja wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania.
- 12) Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.
- 13) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawienia Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych.



14) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia do budowy oświetlenia będących przedmiotem zamówienia w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

15) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

Projekt w fazie wstępnej – przed uzgodnieniami i w wersji ostatecznej należy przedstawić w referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska celem uzyskania jego akceptacji.

16) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

**Wykonawca uwzględni zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.**

17) W dokumentacji projektowej nie należy odnosić się do konkretnej marki ani źródła, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji. W przypadku gdy jest to niezbędne dla dostatecznie precyzyjnego i zrozumiałego opisu, należy wskazać dopuszczalne rozwiązania równoważne opisywanym wraz z podaniem parametrów równoważności.

18) Aktualizacji kosztorysów inwestorskich na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonywanie zaprojektowanych prac.

19) W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania propozycji odpowiedzi na ewentualne pytania natury technicznej, skierowane do Zamawiającego przez Wykonawców na etapie prowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane objęte opracowaniem stanowiącym przedmiot zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania pytań przez Wykonawcę.

20) W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania opracowań zastępczych, uzupełnień, korekt, aktualizacji rysunków itp. niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji.

21) Prawa autorskie.

W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stworzonej przez Wykonawcę i podległe mu osoby. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z dzieła będącego przedmiotem zamówienia na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zamawiający ma prawo

do wykorzystania dokumentacji projektowej w tym do:

1) powielenia dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką,

2) wprowadzenia dokumentacji projektowej do pamięci komputera,

3) wykorzystania dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności poprzez włączenie jej do opisu istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie jej lub jej części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem,

4) w zakresie obrotu przekazanym przez Wykonawcę oryginałem albo egzemplarzami na których dzieło/utwór utrwalono.

Nabyte prawa są nieograniczone w czasie. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Zamawiający zobowiązuje się zachować osobiste prawa autorskie twórców. Z chwilą dokonania odbioru własność egzemplarzy, na których utrwalono projekt przechodzi na Zamawiającego.

3. Miejsce realizacji prac:

- droga krajowa o nr 77 w msc Kleczanów,
- działka gminna o nr ewid. 315/8 położona w miejscowości Kleczanów
- droga gminna o nr ewid. 399/10 położona w miejscowości Kleczanów
- droga gminna o nr ewid. 100 położona w miejscowości Jugoszków
- droga powiatowa nr 0782T Obrazów – Klimontów

4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 21 grudnia 2015 r.

5. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$   
pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

7. Informacje dodatkowe:

- 1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
- 2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
- 3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
- 4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:  
Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. (15) 836 51 62,  
e-mail: [inwestycje@obrazow.pl](mailto:inwestycje@obrazow.pl)  
pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów.
- 5) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
- 6) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22 września 2015 roku do godziny 13<sup>00</sup> w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

**„Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugoszków, Kleczanów, Rożki, Świątniki, Komorna”**

**Nie otwierać do dnia 22 września 2015 do godziny 13<sup>15</sup>”**

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.09.2015 r., o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

7) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

- 8) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
- 9) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
- 10) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.
- 11) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:
- a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie
  - b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
  - c) dokonać analizy dostępnych materiałów w szczególności map sytuacyjno-wysokościowych, ewidencji gruntów, „uzbrojenia” terenu,
- 12) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
- 13) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej [www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl)
- 14) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.obrazow.bip.gmina.pl](http://www.obrazow.bip.gmina.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EURO*
- 15) Załączniki:
- formularz ofertowy - załącznik nr 1
  - wzór umowy - załącznik nr 2
  - warunki RE3/RP/7/503/968/2015 z dnia 21.08.2015 – załącznik nr 3
  - warunki RE3/RP/7/503/969/2015 z dnia 21.08.2015 – załącznik nr 4
  - warunki RE3/RP/7/503/967/2015 z dnia 21.08.2015 – załącznik nr 5
  - warunki RE3/RP/9/161/965/2015 z dnia 09.09.2015 – załącznik nr 6
  - warunki RE3/RP/7/503/966/2015 z dnia 21.08.2015 – załącznik nr 7
  - warunki RE3/RP/7/503/964/2015 z dnia 21.08.2015 – załącznik nr 8
  - warunki RE3/RP/7/503/971/2015 z dnia 21.08.2015 – załącznik nr 9
  - warunki RE3/RP/2/128/137/2015 z dnia 26.02.2015 – załącznik nr 10
  - warunki RE3/RP/2/128/139/2015 z dnia 26.02.2015 – załącznik nr 11
  - warunki RE3/RP/2/1280S/138/2015 z dnia 26.02.2015 – załącznik nr 12
  - mapa zasadnicza z miejscami podwieszenia opraw oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid 100 położonej w msc Jugoszów – stacja trafo Usarzów 3 – załącznik nr 13
  - mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją projektowanych słupów oświetleniowych wzdłuż drogi krajowej nr 77 – stacja transformatorowej Rożki 1 – załącznik nr 14

- mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją projektowanych słupów oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej 0782T Klimontów – Obrazów ze stacji transformatorowej Świątniki 2 – załącznik nr 15

Obrazów, dn. 15.09.2015 r.

Wójt Gminy

Z up. Wójta  
mgr Pelagia Kotowska  
Sekretarz Gminy